

пн	№№ ДОУ	Адрес	Год застройки	Предписания, срок исполнения		Исполнение за счет бюджета (тыс. руб)	Проблемы с содержанием имущества (т.р.): окна, кровли, подвалы, аварийные ситуации
				Пожнадзор	Роспотребнадзор		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МАДО У №280	Ижевск. Камбарская,31	1989г.	Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №01/72/1 Овощной склад, расположенный в подвальном помещении не огражден перегородкой, предусмотренной технической документацией. Ч.4 ст.4, ст,6,28,78,80,151, ФЗ №123-ФЗ"технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п.4.5,4.6 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п.4.1 СП 2.13130,2020 "Системы противопожарной защиты,Обеспечение огнестойкости объектов защиты; п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479.			Направлено письмо в Управление надзорной деятельности и профилактической работы в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Будину А.А. о разрешении на установку перегородки в подвальном помещении овощного склада из листов гипсокартона (ГКЛВ). Сертификат пожарной безопасности га гипсокартон прилагается. 12.10.2021г. Направлено письмо начальнику Управления образования о выделении финансовыз средств на осуществление установки перегородки и двух дверей в овощном складе подвального помещения 28.09.2021г.

[illegible]

Примечание
9

